

機 械 設 備 工 事 発 注 概 要 書

年 度	令和 7 年度					工 事 概 要	工事概要	
工 事 名	奈良女子大学（北魚屋）理学部 G 棟等空調設備改修工事						既設空調設備（ガスヒートポンプ式）の更新（リプレース型）を行う。	
工 事 場 所	奈良市北魚屋西町 （奈良女子大学北魚屋団地構内）						理学部 G 棟は3系統、大学院 E 棟は2系統の更新を行う。	
完 成 期 限	令和 7 年 1 0 月 1 7 日（金曜日）						理学部 G 棟室外機は建物西側地面に設置している。	
工 事 概 要	建 物 概 要	棟 名 称	理学部 G 棟	大学院 E 棟			大学院 E 棟室外機は屋上に設置している。	
		工 事 種 別	改修	改修			更新にあたって、冷媒管、ドレン配管、電源は既設再利用とする。	
		構 造 ・ 階 数	R4	R5				
		建 築 面 積	1,076 m <sup>2</sup>	1,716 m <sup>2</sup>				
		延 床 面 積	4,051 m <sup>2</sup>	8,314 m <sup>2</sup>				
	工 事 内 容					工 事 概 要		
	1. 理学部 G 棟							
	空調設備改修	室外機	冷房能力56.0KW	3台				
	（GHP）	室内機	床置埋込形	冷房能力7.1KW	20台			
		室内機	床置埋込形	冷房能力5.6KW	6台			
		ワイヤードリモコン			3個			
	2. 大学院 E 棟							
	空調設備改修	室外機	冷房能力28.0KW	2台				
	（GHP）	室内機	4方向カセット形	冷房能力7.1KW	2台			
		室内機	4方向カセット形	冷房能力5.6KW	1台			
		室内機	4方向カセット形	冷房能力4.5KW	8台			
		ワイヤードリモコン			11個			
						配置・案内図等	別図による。	
						本 件 に 関 す る 照 会 先	国立大学法人奈良国立大学機構機構施設課企画係 TEL（0742）20-3580 FAX（0742）20-3224	
						そ の 他	この工事の現場着工時期は、契約日の翌日とする。（但し、土日祝を除く。）	